

Anerkennung Approval



von Bauteilen und Systemen of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung / Holder of the Approval

AVK International A/S
Smedeskovvej 40
DK-8464 Galten

Anerkennungs-Nr. / Approval No.	Anzahl der Seiten / No. of pages	gültig vom [TT.MM.JJJJ] / valid from [dd.mm.yyyy]	gültig bis [TT.MM.JJJJ] / valid until [dd.mm.yyyy]
G 4960035	4	11.06.2025	10.06.2029

Gegenstand der Anerkennung / Subject of the Approval

Absperrschieber / Slide valve
"Serie 06/35"

Verwendung / Use

in ortsfesten Wasserlöschanlagen /
in stationary water extinguishing systems

Anerkennungsgrundlagen / Basis of the Approval

VdS 2344:2022-10
VdS 2100-08:2011-05

Köln, den 11.06.2025

Dr. Reinermann

Geschäftsführer /
Managing Director

ppa. Belling

Leiter der Zertifizierungsstelle /
Head of Certification Body

Die Anerkennung umfasst nur
das angegebene Bauteil/System
in der zur Prüfung eingereichten
Ausführung

- mit den Bestandteilen nach
Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen
Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angege-
benen Einrichtungen der Brand-
schutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegen-
standes der Anerkennung sind
die Hinweise nach Anlage 3 zu
beachten.

Das Zertifikat darf nur unverän-
dert und mit sämtlichen Anlagen
vervielfältigt werden. Alle Ände-
rungen der Voraussetzungen für
die Anerkennung sind der VdS-Zer-
tifizierungsstelle – mitsamt den
erforderlichen Unterlagen – unver-
züglich zu übermitteln.

This Approval is valid only for the
specified component/system as
submitted for testing

- together with the parts listed in
enclosure 1
- documented in the technical
documents according to enco-
sure 2
- for the use in the specified fire
protection and security instal-
lations.

When using the subject of the
approval the notes of enclosure 3
shall be observed.

This certificate may only be repro-
duced in its present form without
any modifications including all
enclosures. All changes of the un-
derlying conditions of this approval
shall be reported at once to the
VdS certification body including the
required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamt-
verbandes der Deutschen Ver-
sicherungswirtschaft e.V. (GDV),
durch die DAkkS akkreditiert als
Zertifizierungsstelle für Produkte
in den Bereichen Brandschutz
und Sicherungstechnik

A company of the German
Insurance Association (GDV)
accredited by DAkkS as certi-
fication body for fire protection
and security products





Anlage / Enclosure 1

Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4960035 vom/ dated 11.06.2025

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
Weichdichtender Absperrschieber / Soft sealing slide valve	Serie 06/35		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4960035 vom/ dated 11.06.2025

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum/ Revision Date/ Revision	Seiten Pages
Prüfberichte / Test Reports	241599-AU01+WAL01-PB01 191324-AU01+WAL01-PB01 WAL 15082 WAL 07059 WAL 96037 1. Nachtrag / 1. Supplement WAL 96037	02.06.2025 20.07.2020 17.12.2015 20.12.2007 16.10.2000 05.09.1996	
Dokumentenliste sowie die in der Dokumentenliste aufgeführten Einzelteilzeichnungen / List of documents as well as the detail part drawings specified therein	Documents for gate valve 06/35	23.04.2025	2
Nutzerdokumentation / User manual	AVK gate valve, flanged, PN 10/16	29.04.2022	2



Anlage / Enclosure 3

Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4960035 vom/ dated 11.06.2025

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Weichdichtender Absperrschieber DN 50 bis DN 200

Die äquivalenten Rohrlängen betragen:

DN 50	0,33 m	bezogen auf Stahlrohr	60,3 x 2,3 mm
DN 65	1,10 m	bezogen auf Stahlrohr	76,1 x 2,6 mm
DN 80	0,63 m	bezogen auf Stahlrohr	88,9 x 2,9 mm
DN 100	0,96 m	bezogen auf Stahlrohr	114,3 x 3,2 mm
DN 125	1,83 m	bezogen auf Stahlrohr	139,7 x 3,6 mm
DN 150	2,14 m	bezogen auf Stahlrohr	168,3 x 4,0 mm
DN 200	2,61 m	bezogen auf Stahlrohr	219,1 x 4,5 mm

Flanschanschlüsse: PN 10 und PN 16

Max. zulässiger Druck: 10 bar und 16 bar

Soft sealing slide valve
DN 50 to DN 200

The equivalent pipe lengths are:

DN 50	0,33 m	based on steel pipes	60,3 x 2,3 mm
DN 65	1,10 m	based on steel pipes	76,1 x 2,6 mm
DN 80	0,63 m	based on steel pipes	88,9 x 2,9 mm
DN 100	0,96 m	based on steel pipes	114,3 x 3,2 mm
DN 125	1,83 m	based on steel pipes	139,7 x 3,6 mm
DN 150	2,14 m	based on steel pipes	168,3 x 4,0 mm
DN 200	2,61 m	based on steel pipes	219,1 x 4,5 mm

Flange connections: PN 10 and PN 16

Max. allowable pressure: 10 bar and 16 bar